

3. Akadálymentesítési terv fejezet

5331 Kenderes, Szent István út 33. Hrsz: 5/1 ingatlan területén
nyilvános Wc. kialakítása.

Építtető: Kenderes Városi Önkormányzat 5331 Kenderes, Szent István út 56.

Tervezett akadálymentesítési megoldások:

- **akadálymentes parkolóhely kijelölése:** köztéri parkolóban megoldott
- **épületbe való bejutás biztosítása:** Az épület jelenleg nem rendelkezik akadálymentes bejáratral. A bejáratok előtti járdaszint és a földszinti padlószint közötti szintkülönbséget rámpával és gyalogjárdával kell áthidalni. A bejáratba akadálymentes közlekedésre alkalmas ajtót kell beépíteni..
- **épületen belüli vízszintes közlekedés:** Az Wc.belső terében csúszásmentes burkolat kerül beépítésre.
- **épületen belüli függőleges közlekedés:** A meglévő épület földszintes, csak vízszintes haladási irányokban való közlekedés biztosítása szükséges.
- **akadálymentes mellékhelyiség kialakítása:** Az épületben mozgássérült 1 db akadálymentes WC kerül kialakításra. A kialakításhoz válaszfalak elbontása szükséges.
- **info-kommunikációs átalakítások:** Az Wc. épületrészben megfelelő tájékoztató táblák kerülnek elhelyezésre, kontrasztos vezetősávok és ajtókeretek segítik a tájékozódást, megfelelő jelzőrendszerek kerülnek beépítésre. A meglévő burkolatok cseréjével csúszásmentes, kontrasztos szegélyezésű és vezetősávokkal ellátott burkolat készül a közlekedő és váró helyiségekben.

Részletes akadálymentesítési műszaki leírás

Udvaron belüli akadálymentes közlekedés biztosítása:

A Wc. megközelítésére térkő burkolatú gyalogjárda kerül megépítésre 2,0m szélességben. – a közlekedési járdák - burkolatának megfelelő szilárdságú és csúszásmentes anyagot kell választani (pl. térkő), lejtése haladási irányban 1:20-nál keresztirányban 1:50-nél nem lehet nagyobb. A járdákat úgy kell kialakítani, hogy rendelkezzenek járdaszegéllyel és színükben, felületükben eltérő vezetősávval. Éjszakai használat esetén biztosítani kell a járdák egyenletes, kápráztatás- és tükröződésmentes megvilágítását.

Épületbe való bejutás biztosítása:

A bejárat szint és az udvari ill. utcai járdaszint közötti 40 cm szintkülönbség áthidalására kétkarú, 4 és 5 %-os meredekségű, kavicsolt térkő burkolatú, vasalt beton aljzatú rámpa készül. A rámpa a homlokzattal párhuzamosan, közvetlen az épület mellé épül. A rámpaszakaszok és a pihenő mindkét oldalán 40 mm átmérőjű mázolt acélcső korlátok kerülnek elhelyezésre 70 és 95 cm magasságban. A 140- 150 cm széles rámpákat mindkét oldalán 10 cm magas peremmel kell ellátni. Biztosítani kell a rámpa egyenletes, kápráztatás- és tükröződésmentes megvilágítását.

Az előlépcső mellé szintén 70 és 95 cm magasságban korlát készül, mindkét oldalon.

A beépítésre kerülő bejárat ajtó 0,5 cm magas küszöbvel készülnek, egy szárny nyitása esetén a biztosított a min. 85 cm szabad nyílásszélesség. A bejárat megfelelő, kápráztatásmentes megvilágításáról gondoskodni kell.


Külső rámpa kialakítása alaprajz szerint.

Épületen belüli függőleges közlekedés: nincs

Akadálymentes mellékhelyiség kialakítása:

A kialakítandó 1 db akadálymentes WC méretei 3,15 x 2,90 m ; az ajtók 110/210-es, kifelé nyílik, belül 75 cm magasságban behúzó kar található. A zárnak szükség kívülről nyithatónak kell lenni. A helyiségekben 2,0 m magasságig világos csempeburkolat készül, a lábazon, 65-90 cm és 190-200 cm magasságban sötétebb sáv fut körbe. A padlón padlóösszefolyó készül.

A WC kagyló hossz tengelye a faltól 45 cm-re kerül, a falra fix derékszögű 3-5 cm átmérőjű rozsdamentes, vagy mázolt fém kapaszkodó kerül a tervek szerint, melynek a vízszintes szára 75 cm magasságban lesz. A kapaszkodónak a WC elejétől való túlnyúlása kb. 10 cm. A 46 cm magas WC ülőkéje impregnált fa, vagy vastagabb műanyag, hátul fém rögzítéssel elmozdulás ellen, amelyet a vízszintes nyíróerők okozhatnak. A WC kagyló másik oldalára a falra egy 65 cm hosszú, 3-5 cm átmérőjű felhajtható rozsdamentes, vagy mázolt fém kapaszkodó kerül. A WC kagyló egyik oldalán 90 cm szabad szélességű hely áll rendelkezésre. A WC papír tartó a WC-n ülve is elérhető helyre kerül, a fix kapaszkodó alá 70 cm magasságban. A mosdókagyló konkáv kiképzésű, egykarú csaptelepet érdemes alkalmazni, a szappanadagoló és a kézszáritó, ill. a papírtörölő adagoló kerekesszékből elérhető magasságba kerül. A tükör olyan méretű (60*100 cm), hogy kerekesszékes, ill. álló ember is látja magát benne. A mosdó szifonja olyan kialakítású, hogy térdszabad mozgást biztosít a kerekesszékesben ülő embernek is. A mosdó elhelyezése 45 cm tengelytávolságra történik az oldalfaltól. A villanykapcsoló 1,10 m magasra kerül. A WC közelében vészjelző csengőt kell elhelyezni, amely a WC előtti közlekedőben hangjelzést ad. Az ajtóra 'C' profilú, kontrasztos kilincs lesz felszerelve.



ALAPRAJZ M=1:50


JELMAGYARÁZAT:

FELSZERELÉSEK:

- F1 - Papírtörölköző adagoló, magasság: 110 cm
- F2 - 50/100 tükör, magasság: 90 cm
- F3 - Szappanadagoló, magasság: 100cm
- F4 - WC-papír adagoló, magasság: 70 cm
- F5 - WC-kefe tartó
- F6 - Lehajtható kapaszkodó, magasság: 75 cm
- F7 - Fix kapaszkodó, magasság: 75 cm
- F8 - Derékszögű fix kapaszkodó, magasság: 75 cm
- F9 - WC csésze, ülőke magasság: 46 cm
- F10 - Ovális kialakítású mosdókagyló, magasság: 85 cm
- F11 - Vészjelző, magasság: 30, ill. 90 cm
- F12 - Lehajtható zuhanyzószék, ülőke magasság: 46 cm
- F13 - Lehajtható zuhanyzószék, ülőke magasság: 46 cm

BURKOLATOK:

- B1 - Csempeburkolat 200 cm magasságig



A-A METSZET M=1:50

Sopron, 2017. október 25.

Barta Jenő magasépítő mérnök
TN szám: É3 08-0582
9400 Sopron, Lővér körút 33. 2. emelet 48

Barta Jenő e.v. 2911091
9400 Sopron, Lővér krt. 33. 2/48.
Adószám: 74006270-1-28
OTP 11773456-50255755

Japáner - b
Mérnöki Tanácsadó Kft.
2890 Tata, Bezerédi u. 9.
Bszla: 63300037 - 11057611
Adószám: 14080232-2-11

Sipos Zsolt
okl. építészmérnök
rehabilitációs szakmérnök